

Изм. № ОП-39-3 / 27.11.2018 г.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПОРЪЧКАТА

Относно: Постъпило запитване по условията на поръчката във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатици за обекти на „Български пощи“ ЕАД“

Във връзка с постъпило запитване по условията на посочената обществена поръчка с вх. № ОП-39-2/26.11.2018г., постъпило на посочения в обявата имейл на 26.11.2018г., на основание чл.189 от ЗОП, предоставям следните разяснения:

1. Въпрос: Във връзка с обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на климатици за обекти на „Български пощи“ ЕАД“ в техническото предложение сте дали данни за модела на климатиците, които ще се предлагат от участника, като сте дали данни за ERR и COP, като в обявата е посечено COP ИЛИ SCOP. Може ли в тези таблици да се слагат данните за SCOP и SERR вместо ERR и COP?

Отговор: Да, може да се слагат данните за SCOP и SERR вместо ERR и COP.

Настоящите разяснения да се считат за неразделна част от условията на поръчката за участие с посочения предмет.

С уважение,
Заместно съгл. от 331 п
Директор на дирекция „Почта и куриери“
представител на издателския отдел
съгласно Заповед № РД-08-300/27.11.2018г.